



EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2014

KRYTERIA OCENIANIA

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót drogowych**

Oznaczenie arkusza: **B.02-01-14.05**

Oznaczenie kwalifikacji: **B.02**

Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Zmiana

--

Numer <i>PESEL</i> zdającego*										Numer stanowiska		


* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Numer stanowiska						

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

*Egzaminator wpisuje T,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo N, jeżeli
nie spełnił*

Rezultat 1: fragment ułożonej nawierzchni chodnika

1	ułożona nawierzchnia z kotki betonowej wyniesiona 2 cm nad górną krawędź obramowania z desek drewnianych; tolerancja $\pm 0,5$ cm					
2	układ kostek betonowych w ułożonej nawierzchni – rzędowy tj. spoiny między kostkami są przesunięte w co drugim rzędzie o pół długości kostki, zgodnie z rysunkiem: 					
3	równość podłużna ułożonej nawierzchni sprawdzona łąką drewnianą długości 1,6 m mieści się w granicach tolerancji $\pm 0,8$ cm					
4	równość poprzeczna ułożonej nawierzchni sprawdzona łąką na początku, w środku i na końcu mieści się w granicach tolerancji $\pm 0,5$ cm					
5	wszystkie spoiny między kostkami wypełnione piaskiem na pełną wysokość kostki					
6	spoiny wzdłuż obramowania wypełnione piaskiem na pełną wysokość kostki na całej długości					
7	nawierzchnia ułożona w poziomie – sprawdzona poziomnicą dł. 1 m					
8	nawierzchnia chodnika ułożona z nieuszkodzonych kostek pełnych i połówkowych					
9	kostki betonowe ułożone ściśle obok siebie tak, że spoiny przebiegają prostopadle do obramowań (nie rozchodzą się na długości i szerokości ułożonej nawierzchni)					

Rezultat 2: zabezpieczenie i oznakowanie miejsca wykonywania robót nawierzchniowych

1	miejsce robót zabezpieczone taśmą ostrzegawczą z min. 3 stron					
2	miejsce robót oznakowane znakiem drogowym – na początku robót ustawiony znak pionowy A-14 „Roboty na drodze”					

Numer stanowiska						

Przebieg 1: wykonywanie robót nawierzchniowych						
1	zdający posługiwał się narzędziami brukarskimi zgodnie z przeznaczeniem					
2	przed układaniem kostki zdający skropił podsypkę wodą					
3	zachowywał przepisy bhp podczas transportu piasku taczkami z magazynu do miejsca wbudowania podsypki tj. ładował piasek zgodnie ze swoimi możliwościami lub prosił o pomoc w przewiezieniu załadowanego piasku osobę odpowiedzialną za pomoc techniczną w czasie trwania egzaminu					
4	kontrolował poziomnicą poziom nawierzchni podczas układania kostki					
5	wszystkie prace na stanowisku egzaminacyjnym wykonywał w kamizelce ostrzegawczej					
6	podczas układania kostki zdający miał nałożone nakolanniki					
7	zdający układał kostkę w rękawicach ochronnych					

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis