



**CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA**

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2015
KRYTERIA OCENIANIA

*Arkusze zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych**

Oznaczenie arkusza: **B.07-01-15.08**

Oznaczenie kwalifikacji: **B.07**

Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Numer stanowiska							
<i>Egzaminator wpisuje T, jeżeli zdający spełnił kryterium albo N, jeżeli nie spełnił</i>							

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny							
Rezultat 1. Przycięte płytki							
1	Wycięcie w jednej płytce ma wymiary $10 \times 10 \text{ cm} \pm 3 \text{ mm}$						
2	Krawędzie przycięte w płytce tworzą kąt 90°						
3	Krawędzie przycięte w płytce z wycięciem nie są wyszczerbione						
4	Cztery przycięte płytki w najniższym rzędzie mają kolor ciemniejszy niż pozostałe						
5	Każda z czterech przyciętych płytek ma wymiary $20 \times 20 \text{ cm} \pm 3 \text{ mm}$						
6	Krawędzie przycięte w czterech płytkach nie są wyszczerbione						
7	Przycięte płytki nie są popękane						

Numer
stanowiska

Rezultat 2. Okładzina z płytek							
1	Układ płytek w okładzinie wykonany zgodnie z rysunkiem ± 10 mm						
2	Przycięte krawędzie płytek najniższego rzędu są ułożone w kierunku podłogi						
3	Górna krawędź okładziny wykonana w linii prostej						
4	Odchylenia górnej krawędzi okładziny od kierunku poziomego nie większe niż 2 mm/1 m						
5	Odchylenia lewej krawędzi okładziny od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm/1 m						
6	Odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm/1 m						
7	Szczeliny między płytkami są prostoliniowe						
8	Szczeliny między płytkami nie są zabrudzone zaprawą klejową						
9	Powierzchnia okładziny nie jest zabrudzona zaprawą klejową						
10	Nieprzycięte płytki nie są popękane						

Numer
stanowiska

Przebieg 1. Przycinanie i układanie płytek							
1	Podczas przycinania płytek zdający miał założone okulary ochronne						
2	Podczas przycinania płytek zdający miał założone rękawice ochronne						
3	Zdający wytrasował na ścianie położenie okładziny z płytek						
4	Zdający przygotował zaprawę klejową zgodnie z instrukcją producenta						
5	Zdający podczas mieszania zaprawy miał założoną maskę przeciwpyłową						
6	Zdający rozkładał zaprawę klejową na powierzchni ściany packą zębatą						
7	Zdający używał poziomnicy do sprawdzania równości płaszczyzny okładziny						
8	Po zakończeniu pracy zdający oczyścił używane narzędzia i sprzęt						
9	Po wykonaniu okładziny zdający uporządkował stanowisko robocze						
10	Po wykonaniu okładziny zdający posegregował odpady i umieścił w odpowiednich pojemnikach na odpadki						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis

