



**CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA**

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2014
KRYTERIA OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót drogowych**

Oznaczenie arkusza: **B.02-01-14.01**

Oznaczenie kwalifikacji: **B.02**

Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Zmiana

--

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska		


* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Numer stanowiska						

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T, jeżeli zdający spełnił kryterium albo N, jeżeli nie spełnił

Rezultat 1. Fragment ułożonej nawierzchni z betonowej kostki brukowej

1	nawierzchnia wyniesiona 1 cm nad poziom desek drewnianych; tolerancja $\pm 0,5$ cm					
2	deseń nawierzchni zgodny z rysunkiem: - w miejscu jasnych prostokątów ułożone kostki szare, - w miejscu ciemnych prostokątów ułożone kostki kolorowe 					
3	równość podłużna ułożonej nawierzchni sprawdzona łatą drewnianą długości 1 m na początku, w środku i na końcu mieści się w granicach tolerancji $\pm 0,8$ cm					
4	równość poprzeczna ułożonej nawierzchni sprawdzona łatą drewnianą długości 1 m na początku, w środku i na końcu mieści się w granicach tolerancji $\pm 0,8$ cm					
5	spoiny między kostkami wypełnione piaskiem przez zamulenie, bez ubytków na całej ułożonej nawierzchni					
6	spoiny wzdłuż obramowania z desek wypełnione piaskiem na całej długości					
7	kostki betonowe ułożone ściśle obok siebie tak, że spoiny przebiegają prostopadle do obramowań (nie rozchodzą się na długości i szerokości ułożonej nawierzchni)					

		Numer stanowiska						
8	nawierzchnia wzdłuż ułożona w poziomie – sprawdzona poziomnicą dł. 1 m							
9	zachowane pochylenie poprzeczne 2%							
Rezultat 2. Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca wykonywania robót nawierzchniowych								
1	miejsce robót zabezpieczone taśmą ostrzegawczą z minimum trzech stron							
2	miejsce robót oznakowane znakiem drogowym – na początku robót ustawiony znak pionowy A-14 „roboty na drodze”							
Przebieg 1. Wykonanie robót nawierzchniowych								
1	przed układaniem kostki zdający skropił podsypkę wodą							
2	zdający kontrolował poziomnicą poziom nawierzchni podczas układania kostki							
3	zdający zachował przepisy bhp podczas transportu piasku i kostki taczkami z magazynu do miejsca wbudowania tj. ładował piasek i kostkę zgodnie ze swoimi możliwościami lub prosił o pomoc w przewiezieniu załadowanych materiałów osobę odpowiedzialną za pomoc techniczną w czasie trwania egzaminu							
4	zdający wykonał wszystkie prace na stanowisku egzaminacyjnym w kamizelce ostrzegawczej							
5	zdający pracował w rękawiczkach ochronnych							
6	podczas układania kostki zdający miał nałożone nakolanniki							
7	po zakończeniu pracy oczyścił używane narzędzia i sprzęt oraz uporządkował stanowisko pracy							

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis